

INSTITUT TECHNOLOGIQUE **FCBA**

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

INSTITUT TECHNOLOGIQUE

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire JO du 10 février 2007

> PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 **DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002**

CM - 21 - P - 136

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mardi 26 octobre 2021

Marque commerciale:

Molton CS

Description sommaire:

Type de support woven (napped on one side, piece dyed)

Composition 100% polyester FR

Masse surfacique 320 g/m²

Epaisseur 0,65 mm (donnée laboratoire FCBA)

Coloris tous coloris/ all colors

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique

Essai de persistance de flamme

Essai de gouttes

Classement:

M1

Observations: /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage: Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... Conditions d'entretien: selon préconisations du client Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N°: FE 21-0323-1710

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"

S

Champs-sur-Marne, le vendredi 5 novembre 2021

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Responsable Technique du laboratoire Feu

Page 1

du Pôle Ameublement

Bilel HAMILA

Siège social 10 rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne Tél + 33 (0)1 72 84 97 84 www.fcba.fr Siret 775 680 903 00132 **APE 7219 Z**

Code TVA CEE: FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA: Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement

LABORATOIRE

ESSAIS ET

MESURES

PS-SUR-MP